

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Отдел надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и ПР по Верх-Исетскому району

г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 16; т. 212-00-97; ondv-i@mail.ru

Предписание № 262/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению -
детский сад присмотра и оздоровления № 143

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО «город Екатеринбург» по пожарному надзору Климовских Ивана Васильевича № 262 от «17» февраля 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. «25» февраля 2021 г. по 16 ч 00 мин. «25» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР (по Верх-Исетскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» капитаном внутренней службы Буровым Андреем Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) помещений и территорий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 143 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 25б.

проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 143 Сальниковой Ириной Анатольевной

(указываются должности, фамилии и имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (проектная документация, акты ввода систем в эксплуатацию)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	21.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР (по Верх-Исетскому району
МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО
«город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области


Буров А.С.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«25» 03 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Сальникова Ирина Анатольевна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022